

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5349/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tulizkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa " MAŁY STRAŻAK" Sp.j. A.Maziarz, M. Matera  
ul. Pszczyńska 362A  
44-335 Jastrzębie Zdrój

stwierdza, że wyrób:

Zbiornik przenośny na wodę o pojemności 2500 dm<sup>3</sup>.

produkowany przez:

Oznaczenie producenta: ZW-6

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa " MAŁY STRAŻAK"  
Sp.j. A.Maziarz, M. Matera  
ul. Pszczyńska 362A  
44-335 Jastrzębie Zdrój

w zakładach produkcyjnych:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa " MAŁY STRAŻAK"  
Sp.j. A.Maziarz, M. Matera  
ul. Pszczyńska 362A  
44-335 Jastrzębie Zdrój

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAŁY STRAŻAK”  
Sp.j. A. Maziarz, M. Matera  
ul. Niepodległości 1B  
44-335 Jastrzębie Zdrój

spełnia wymagania:

pkt 6.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących  
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów  
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553,  
z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

### Dokumentacja:

- Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7437/2024 z dnia 01.03.2024 r.
- Sprawozdanie z badań nr 3678/BS/07 z dnia 20.12.2007 r. wykonanych w Zakładzie Laboratorium Technicznego  
Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych  
w umowie nr 5349/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od 10.04.2024 r.

do 09.04.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 10 kwietnia 2024 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5349/2024

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Zbiornik przenośny na wodę o pojemności 2500 dm<sup>3</sup>. Oznaczenie producenta: ZW-6

Budowa	- tkanina powlekana na stelażu metalowym, - zbiornik wyposażony w pokrowiec z materiału plandekowego z oddzielnymi komorami do oddzielenia poszycia i elementów stelażu,
Materiały:	
- stelaż	- rury stalowe Ø 27 zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową (elementy poziome) oraz rury Ø 33,8 pokryte powłoką malarską (elementy pionowe),
- powłoka zbiornika	- tkanina plandekowa powlekana dwustronnie wodoszczelną powłoką,
Pojemność	- 2500 dm <sup>3</sup> ,
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	- 1905 x 1865 x 837 mm,
Masa całkowita z zaworem, rękawem spustowym i pokrowcem	- 28,10 kg.

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 10 kwietnia 2024 r.